

Agence régionale de santé (ARS) PROVENCE ALPES COTE D AZUR

Délégation départementale – HAUTES-ALPES

Téléphone : 0413558611

Courriel : ars-paca-dt05-sante-environnement@ars.sante.fr

Affaire Suivie par : Laurent HALLEY

Référence : Alerte n°16357

Date d'émission: 25/06/2024

**Contrôle sanitaire de la qualité de l'eau  
EAUX DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE  
ADDUCTION D'EAU POTABLE**

*Prévu par le code de la santé publique*

## ALERTE SUR LA QUALITE DE L'EAU

### IDENTIFICATION DU PRELEVEMENT

**Commune :** SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS  
**Localisation :** CAPTAGE BOISSET-RORANCHE  
**Point de surveillance :** 0050000003589  
**Installation :** BOISSET RORANCHE (SCE) (CAP 005000532)  
**Date et heure de prélèvement :** 21/06/2024  
**Motif de prélèvement :** CONTROLE SANITAIRE PLANIFIE

#### Recommandations / Observations de l'ARS :

Eau non conforme aux limites de qualité fixées par le Code de la Santé Publique concernant les eaux destinées à la consommation humaine. En application de l'article L. 1321-4 du code de la santé publique, je vous demande d'engager toutes les mesures nécessaires à la recherche de la cause de la pollution (visite des captages et des alentours, des réservoirs, recherche de fuite,....) et de prendre les mesures correctives afin d'y remédier (nettoyage des ouvrages,....).

### RESULTATS D'ANALYSES

#### Bactériologie - Non-conformité à une limite de qualité

Paramètre	Résultat	Unité	Norme mini	Norme maxi	Résultats définitifs
ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	1	n/(100mL)		0	Oui

#### POUR INFORMATION :

#### RECONTRÔLES PROGRAMMÉS :

Code PSV	Commune	Libellé PSV	Lieu exact	Analyse
0050000003589	SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS	CAPTAGE BOISSET-RORANCHE		005B4