n°PLV 00145041

Préfecture de HAUTES-ALPES
ARS PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR
Délégation Départementale des Hautes-Alpes

Contrôle sanitaire des
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

SAINT JEAN ST NICOLAS (MAIRIE DE)
La Mairie

05260 SAINT-JEAN SAINT-NICOLAS

Edité le 6 novembre 2026

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses efffectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :
CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

ADDUCTION ST JEAN ST NICOLAS (DE)

	Type	Code	Nom		
Prélèvement		**00145041**		**Prélevé le :**	lundi 26 octobre 2026 à 12h19
Installation	**UDI**	**001100**	**LE FRENE+LA TOUR**	**par :**	LSEHL BLANC SOPHIE
Point de surveillance	P	0000001323	M.ARIEY		
Localisation exacte			LE FRENE	**Type visite :**	AA
Commune			SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS		

Référence laboratoire : **LSE2610-21512** Type analyse : **A**

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00145041)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le Directeur Général et par délégation
Le technicien sanitaire



Laurent HALLEY

ARS - Délégation Départementale des Hautes-Alpes - Service Santé-Environnement - Parc Agroforest, 5 Rue des Silos BP 40 157 05004 GAP CEDEX
adresse électronique: ARS-PACA-DT05-SANTE-ENVIRONNEMENT@ars.sante.fr Tel: 04.13.55.86.11 - fax: 04.13 55 86 44

Mesure de terrain :	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES	**Résultats**					
Aspect (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Couleur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL	**Résultats**					
Température de l'eau	11,2	°C				25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE	**Résultats**					
pH	7,8	unité pH			6,50	9,00
MINERALISATION	**Résultats**					
Conductivité à 25°C	222	µS/cm			200,00	1 100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION	**Résultats**					
Chlore libre	<0,03	mg(Cl2)/L				
Chlore total	<0,03	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire :

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901

Type de l'analyse : A **Code SISE de l'analyse : 00154396** **Référence laboratoire : LSE2610-21512**

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES	Résultats	unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Turbidité néphélométrique NFU	0,25	NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE	**Résultats**	**unité**	**Limites de qualité**		**Références de qualité**	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
pH	7,74	unité pH			6,50	9,00
Titre alcalimétrique complet	11,94	°f				
Titre hydrotimétrique	10,74	°f				
MINERALISATION	**Résultats**	**unité**	**Limites de qualité**		**Références de qualité**	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Chlorures	<0,50	mg/L				250,00
Sulfates	9,90	mg/L				250,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES	**Résultats**	**unité**	**Limites de qualité**		**Références de qualité**	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Carbone organique total	0,31	mg(C)/L				2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES	**Résultats**	**unité**	**Limites de qualité**		**Références de qualité**	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Ammonium (en NH4)	0,02	mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,01	mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	0,60	mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,01	mg/L		0,50		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES	**Résultats**	**unité**	**Limites de qualité**		**Références de qualité**	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	41	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	15	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		

Préfecture de HAUTES-ALPES
ARS PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR
Délégation Départementale des Hautes-Alpes

Contrôle sanitaire des
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

SAINT JEAN ST NICOLAS (MAIRIE DE)
La Mairie

05260 SAINT-JEAN SAINT-NICOLAS

Edité le 6 novembre 2026

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses efffectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :
CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

ADDUCTION ST JEAN ST NICOLAS (DE)

	Type	Code	Nom		
Prélèvement		**00145047**		**Prélevé le :**	lundi 26 octobre 2026 à 09h34
Installation	**UDI**	**001102**	**LA COCHE + LES FOURES**	**par :**	LSEHL BLANC SOPHIE
Point de surveillance	P	0000001325	MME ANDRE		
Localisation exacte			LE COCHE au n 10	**Type visite :**	AA
Commune			SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS		

Référence laboratoire : **LSE2610-21514** Type analyse : **A**

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00145047)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le Directeur Général et par délégation
Le technicien sanitaire



Laurent HALLEY

Mesure de terrain :	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES	**Résultats**					
Aspect (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Couleur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL	**Résultats**					
Température de l'eau	11,1	°C				25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE	**Résultats**					
pH	7,8	unité pH			6,50	9,00
MINERALISATION	**Résultats**					
Conductivité à 25°C	605	µS/cm			200,00	1 100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION	**Résultats**					
Chlore libre	0,11	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,13	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire :

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901

Type de l'analyse : A **Code SISE de l'analyse : 00154402** **Référence laboratoire : LSE2610-21514**

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES	Résultats	unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Turbidité néphélométrique NFU	0,1	NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE	**Résultats**	**unité**	**Limites de qualité**		**Références de qualité**	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
pH	7,79	unité pH			6,50	9,00
Titre alcalimétrique complet	27,10	°f				
Titre hydrotimétrique	25,94	°f				
MINERALISATION	**Résultats**	**unité**	**Limites de qualité**		**Références de qualité**	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Chlorures	0,60	mg/L				250,00
Sulfates	43,20	mg/L				250,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES	**Résultats**	**unité**	**Limites de qualité**		**Références de qualité**	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Carbone organique total	0,38	mg(C)/L				2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES	**Résultats**	**unité**	**Limites de qualité**		**Références de qualité**	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Ammonium (en NH4)	<0,01	mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,01	mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	0,70	mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,01	mg/L		0,50		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES	**Résultats**	**unité**	**Limites de qualité**		**Références de qualité**	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		

Préfecture de HAUTES-ALPES
ARS PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR
Délégation Départementale des Hautes-Alpes

Contrôle sanitaire des
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

SAINT JEAN ST NICOLAS (MAIRIE DE)
La Mairie

05260 SAINT-JEAN SAINT-NICOLAS

Edité le 6 novembre 2026

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses efffectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :
CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

ADDUCTION ST JEAN ST NICOLAS (DE)

	Type	Code	Nom		
Prélèvement		**00145048**		**Prélevé le :**	lundi 26 octobre 2026 à 10h04
Installation	**UDI**	**001120**	**SAINT-NICOLAS**	**par :**	LSEHL BLANC SOPHIE
Point de surveillance	P	0000001665	M BLANC DOMINIQUE		
Localisation exacte			SAINT-NICOLAS	**Type visite :**	AA
Commune			SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS		

Référence laboratoire : **LSE2610-21571** Type analyse : **A**

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00145048)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le Directeur Général et par délégation
Le technicien sanitaire



Laurent HALLEY

ARS - Délégation Départementale des Hautes-Alpes - Service Santé-Environnement - Parc Agroforest, 5 Rue des Silos BP 40 157 05004 GAP CEDEX
adresse électronique: ARS-PACA-DT05-SANTE-ENVIRONNEMENT@ars.sante.fr Tel: 04.13.55.86.11 - fax: 04.13 55 86 44

Mesure de terrain :	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES	**Résultats**					
Aspect (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Couleur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL	**Résultats**					
Température de l'eau	12,3	°C				25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE	**Résultats**					
pH	7,6	unité pH			6,50	9,00
MINERALISATION	**Résultats**					
Conductivité à 25°C	551	µS/cm			200,00	1 100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION	**Résultats**					
Chlore libre	0,05	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,07	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire :

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901

Type de l'analyse : A **Code SISE de l'analyse : 00154403** **Référence laboratoire : LSE2610-21571**

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES	Résultats	unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Turbidité néphélométrique NFU	<0,1	NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE	**Résultats**	**unité**	**Limites de qualité**		**Références de qualité**	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
pH	7,70	unité pH			6,50	9,00
Titre alcalimétrique complet	29,84	°f				
Titre hydrotimétrique	26,53	°f				
MINERALISATION	**Résultats**	**unité**	**Limites de qualité**		**Références de qualité**	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Chlorures	5,40	mg/L				250,00
Sulfates	36,70	mg/L				250,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES	**Résultats**	**unité**	**Limites de qualité**		**Références de qualité**	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Carbone organique total	0,37	mg(C)/L				2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES	**Résultats**	**unité**	**Limites de qualité**		**Références de qualité**	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Ammonium (en NH4)	<0,01	mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,07	mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	3,30	mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,01	mg/L		0,50		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES	**Résultats**	**unité**	**Limites de qualité**		**Références de qualité**	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		

n°PLV 00145049

Préfecture de HAUTES-ALPES
ARS PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR
Délégation Départementale des Hautes-Alpes
Contrôle sanitaire des
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

SAINT JEAN ST NICOLAS (MAIRIE DE)
La Mairie

05260 SAINT-JEAN SAINT-NICOLAS

Edité le 6 novembre 2026

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses efffectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :
CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

ADDUCTION ST JEAN ST NICOLAS (DE)

	Type	Code	Nom		
Prélèvement		**00145049**		**Prélevé le :**	lundi 26 octobre 2026 à 12h01
Installation	**UDI**	**001099**	**LES RORANCHES**	**par :**	LSEHL BLANC SOPHIE
Point de surveillance	P	0000003830	M. NICOLAS		
Localisation exacte			LES RORANCHES	**Type visite :**	AA
Commune			SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS		

Référence laboratoire : **LSE2610-21629** Type analyse : **A**

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00145049)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le Directeur Général et par délégation
Le technicien sanitaire



Laurent HALLEY

ARS - Délégation Départementale des Hautes-Alpes - Service Santé-Environnement - Parc Agroforest, 5 Rue des Silos BP 40 157 05004 GAP CEDEX
adresse électronique: ARS-PACA-DT05-SANTE-ENVIRONNEMENT@ars.sante.fr Tel: 04.13.55.86.11 - fax: 04.13 55 86 44

Mesure de terrain :	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES	**Résultats**					
Aspect (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Couleur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL	**Résultats**					
Température de l'eau	12,7	°C				25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE	**Résultats**					
pH	8,1	unité pH			6,50	9,00
MINERALISATION	**Résultats**					
Conductivité à 25°C	212	µS/cm			200,00	1 100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION	**Résultats**					
Chlore libre	<0,03	mg(Cl2)/L				
Chlore total	<0,03	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire :

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901

Type de l'analyse : A **Code SISE de l'analyse : 00154404** **Référence laboratoire : LSE2610-21629**

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES	Résultats	unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Turbidité néphélométrique NFU	<0,1	NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE	**Résultats**	**unité**	**Limites de qualité**		**Références de qualité**	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
pH	8,02	unité pH			6,50	9,00
Titre alcalimétrique complet	10,43	°f				
Titre hydrotimétrique	9,47	°f				
MINERALISATION	**Résultats**	**unité**	**Limites de qualité**		**Références de qualité**	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Chlorures	0,50	mg/L				250,00
Sulfates	14,40	mg/L				250,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES	**Résultats**	**unité**	**Limites de qualité**		**Références de qualité**	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Carbone organique total	0,25	mg(C)/L				2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES	**Résultats**	**unité**	**Limites de qualité**		**Références de qualité**	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Ammonium (en NH4)	<0,01	mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,01	mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	0,60	mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,01	mg/L		0,50		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES	**Résultats**	**unité**	**Limites de qualité**		**Références de qualité**	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		

Préfecture de HAUTES-ALPES
ARS PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR
Délégation Départementale des Hautes-Alpes

Contrôle sanitaire des
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

SAINT JEAN ST NICOLAS (MAIRIE DE)
La Mairie

05260 SAINT-JEAN SAINT-NICOLAS

Edité le 6 novembre 2026

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses efffectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :
CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

ADDUCTION ST JEAN ST NICOLAS (DE)

	Type	Code	Nom		
Prélèvement		**00145054**		**Prélevé le :**	lundi 26 octobre 2026 à 09h46
Installation	**UDI**	**001101**	**LES RICHARDS**	**par :**	LSEHL BLANC SOPHIE
Point de surveillance	P	0000001324	FONTAINE PUBLIQUE		
Localisation exacte			LES RICHARDS	**Type visite :**	AA
Commune			SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS		

Référence laboratoire : **LSE2610-21513** Type analyse : **A**

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00145054)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le Directeur Général et par délégation
Le technicien sanitaire



Laurent HALLEY

Mesure de terrain :	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES	**Résultats**					
Aspect (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Couleur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL	**Résultats**					
Température de l'eau	10,8	°C				25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE	**Résultats**					
pH	7,9	unité pH			6,50	9,00
MINERALISATION	**Résultats**					
Conductivité à 25°C	366	µS/cm			200,00	1 100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION	**Résultats**					
Chlore libre	0,09	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,10	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire :

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901

Type de l'analyse : A **Code SISE de l'analyse : 00154409** **Référence laboratoire : LSE2610-21513**

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES	Résultats	unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Turbidité néphélométrique NFU	1,1	NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE	**Résultats**	**unité**	**Limites de qualité**		**Références de qualité**	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
pH	7,85	unité pH			6,50	9,00
Titre alcalimétrique complet	21,22	°f				
Titre hydrotimétrique	17,72	°f				
MINERALISATION	**Résultats**	**unité**	**Limites de qualité**		**Références de qualité**	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Chlorures	0,60	mg/L				250,00
Sulfates	12,50	mg/L				250,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES	**Résultats**	**unité**	**Limites de qualité**		**Références de qualité**	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Carbone organique total	0,23	mg(C)/L				2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES	**Résultats**	**unité**	**Limites de qualité**		**Références de qualité**	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Ammonium (en NH4)	<0,01	mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,03	mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	1,70	mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,01	mg/L		0,50		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES	**Résultats**	**unité**	**Limites de qualité**		**Références de qualité**	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		

Préfecture de HAUTES-ALPES
ARS PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR
Délégation Départementale des Hautes-Alpes

Contrôle sanitaire des
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

SAINT JEAN ST NICOLAS (MAIRIE DE)
La Mairie

05260 SAINT-JEAN SAINT-NICOLAS

Edité le 6 novembre 2026

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses efffectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :
CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

ADDUCTION ST JEAN ST NICOLAS (DE)

	Type	Code	Nom		
Prélèvement		**00145055**		**Prélevé le :**	lundi 26 octobre 2026 à 09h04
Installation	**UDI**	**001121**	**PONT DU FOSSE+RICOUS+CHABOTTONNE+RANGUIS**	**par :**	LSEHL BLANC SOPHIE
Point de surveillance	P	0000001347	BAR LES VOUTES		
Localisation exacte			PONT DU FOSSE fait a l épicerie	**Type visite :**	AA
Commune			SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS		

Référence laboratoire : **LSE2610-21522** Type analyse : **A**

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00145055)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le Directeur Général et par délégation
Le technicien sanitaire



Laurent HALLEY

ARS - Délégation Départementale des Hautes-Alpes - Service Santé-Environnement - Parc Agroforest, 5 Rue des Silos BP 40 157 05004 GAP CEDEX
adresse électronique: ARS-PACA-DT05-SANTE-ENVIRONNEMENT@ars.sante.fr Tel: 04.13.55.86.11 - fax: 04.13 55 86 44

Mesure de terrain :	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES	**Résultats**					
Aspect (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Couleur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL	**Résultats**					
Température de l'eau	11,1	°C				25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE	**Résultats**					
pH	7,9	unité pH			6,50	9,00
MINERALISATION	**Résultats**					
Conductivité à 25°C	207	µS/cm			200,00	1 100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION	**Résultats**					
Chlore libre	<0,03	mg(Cl2)/L				
Chlore total	<0,03	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire :

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901

Type de l'analyse : A **Code SISE de l'analyse : 00154410** **Référence laboratoire : LSE2610-21522**

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES	Résultats	unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Turbidité néphélométrique NFU	0,13	NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE	**Résultats**	**unité**	**Limites de qualité**		**Références de qualité**	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
pH	8,01	unité pH			6,50	9,00
Titre alcalimétrique complet	10,43	°f				
Titre hydrotimétrique	9,25	°f				
MINERALISATION	**Résultats**	**unité**	**Limites de qualité**		**Références de qualité**	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Chlorures	<0,50	mg/L				250,00
Sulfates	13,80	mg/L				250,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES	**Résultats**	**unité**	**Limites de qualité**		**Références de qualité**	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Carbone organique total	0,29	mg(C)/L				2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES	**Résultats**	**unité**	**Limites de qualité**		**Références de qualité**	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Ammonium (en NH4)	0,02	mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,01	mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	0,70	mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,01	mg/L		0,50		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES	**Résultats**	**unité**	**Limites de qualité**		**Références de qualité**	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		